



Jun 02, 2016

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Ненад Стевандић, Слободни демократски српски клуб поставио је на Једанаестој сједници одржаној 13. априла 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

Мјештани засеока Шућури у Мјесној заједници Доња Кола и мјештани засеока Рацуне у Мјесној заједници Крупа на Врбасу (Град Бањалука) редовно плаћају рачуне за утрошену електричну енергију и потписали су уговоре са ЗП Електрокрајина а.д. Бањалука. Међутим, проблем је што у њиховим засеоцима није обновљена електро мрежа, а стара се распада. Дрвене бандере су уништене, а електро жице су пале и пријети опасност да објекти појединих мјештана буду запаљени. Када ће бити обновљена електро мрежа у поменутиим засеоцима?

ОДГОВОР:

Број: 05.05/011-161-3/16

Датум: 19.05.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Ненад Стевандић (Слободни демократски српски клуб) на наставку 11. сједнице, одржаном 12. и 13. априла 2016. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Мјештани засеока Шућури у Мјесној заједници Доња Кола и мјештани засеока Рацуне у Мјесној заједници Крупа на Врбасу (Град Бањалука) редовно плаћају рачуне за утрошену електричну енергију и потписали су уговоре са ЗП Електрокрајина а.д. Бањалука. Међутим, проблем је што у њиховим засеоцима није обновљена електро мрежа, а стара се распада. Дрвене бандере су уништене, а електро жице су пале и пријети опасност да објекти појединих мјештана буду запаљени. Када ће бити обновљена електро мрежа у поменутиим засеоцима?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Министарство индустрије, енергетике и рударства Републике Српске је, узимајући у обзир аспекте постављеног посланичког питања, затражило комплетну информацију о истом од стране привредног друштва Мјешовити Холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука (акт број 05.05/011-161-1/16 од 25.04.2016. године).

У добијеној информацији ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука (акт број 2349 од 16.05.2016. године), у вези стања нисконапонске мреже на подручју МЗ Доња Кола- Шућури (Бања Лука) и МЗ Рацуне (Крупа на Врбасу) се истиче сљедеће:

1. Доња Кола (Бања Лука) - Шућури



Наведени дио нисконапонске мреже, тачније нисконапонски излаз који напаја засеок Шућури (трафостаница Сутрашњица Шућури) је реконструисан 2014. године. На наведеном подручју извршена је уградња армирано-бетонских стубова и извршена замјена проводиика. Нисконапонска мрежа у наведеном засеоку је у технички исправном стању, а 80% мреже је изграђено армирано-бетонским стубовима и самоносивим кабловским сноповима.

Такође је почетком 2016. године одрађена и реконструкција другог нисконапонског изпаза (трафостаница Сутрашњица Шућури) на наведеном подручју и наведена реконструкција је завршена закључно са фебруаром 2016. године.

На подручју трафостанице Конотари, која се налази на простору МЗ Доња Кола, постоји засеок Дабићи у чијем саставу се налазе и три домаћинства Шућура. Наведена нисконапонска мрежа на том дијелу је у лошијем стању, а Електродистрибуција Бања Лука је направила елаборат рекоиструкције наведене нисконапонске мреже и планирала радове у 2016. години. На наведеном подручју потребно је уградити: 21 армирано-бетонски стуб типа 9/315 и 5 армирано-бетонских стубова типа 9/1000, као и кабл у дужини од цца 1150 м.

Укупан дуг за електричну енергију 16 потрошача у засеоку Шућури-Доња Кола на дан 30.04.2016. године износи 49.110,60КМ.

2. Крупа на Врбасу – Рацуне

Подручје МЗ Рацуне (Крупа иа Врбасу) тренутно покривају 2 трансформаторске станице: трафостаница Амићићи и трафостаница Ђурђевићи. Тренутна ситуација нисконапонске мреже на наведеном дијелу захтјева реконструкцију, што је и планирано у 2016. години. Предмети елаборати су завршени и за комплетну реконструкцију потребно је 141 армирано-бетонски стуб типа 9/315 и 21 армирано-бетонски стуб типа 9/1000. Набавка потребног материјала је у току, а по завршетку тендерске процедуре приступиће се санацији наведених мрежа.

Укупан дуг за електричну енергију 93 потрошача у засеоку Рацуне-Крупа на Врбасу на дан 30.04.2016. године износи 36.076,78КМ.

МИНИСТАР

Петар Ђокић

13.04.2016

Сазив: 9

Република Српска
Босна и Херцеговина

Генерални секретар

Телефон: +387 51 338-104

Факс: +387 51 301-087

Адреса

Трг јасеновачких жртава 1
78 000 Бања Лука



- [Народна скупштина](#)
 - [О Народној скупштини](#)
 - [Састав](#)
 - [Сједнице](#)
 - [Обиљежја РС](#)
 - [Сазиви](#)
 - [Кодекс](#)
 - [Пословник](#)
 - [Посланичка питања и одговори](#)
 - [Служба НС РС](#)
- [Акти](#)
 - [Устав](#)
 - [Усвојени закони](#)
 - [Закони у процедури](#)
 - [Одлуке](#)
 - [Закључци](#)
 - [Буџет](#)
 - [Остали акти](#)
 - [Законодавни поступак](#)
 - [Стручна расправа](#)
- [Активности](#)
 - [Активности предсједника](#)
 - [ЕУ активности](#)
 - [Активности радних тијела](#)
 - [Активности службе](#)
 - [Међународна сарадња](#)
 - [Календар активности](#)
 - [Календар рада](#)
- [Галерија](#)
 - [Архива аудио и видео записа](#)
 - [Фото галерија](#)
 - [360 Преглед](#)



Source URL: <https://www.narodnaskupstinars.net/?q=ci/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%9B-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0>